

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้ งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และ ป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของบุคลากร ทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)



ตรวจสอบสารเคมี

โดยการยกถังคว่ำขึ้น-ลง 2-3 ครั้ง เพื่อดูว่าสารเคมียังสั่นไหวหรือไม่



5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้ งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และ ป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของบุคลากร ทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สัมภาษณ์อย่างน้อย 4 คน)

-





หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 ตัวชี้วัด 5.5 การเตรียมความพร้อมเพื่อสภาวะฉุกเฉิน



ชนิดของถังดับเพลิง

สำหรับดับไฟแต่ละประเภท

ประเภทของไฟ แบ่งตามสาเหตุการเกิดไฟ



เชื้อเพลิงของแข็ง
เช่น กระดาษ ไม้



ของเหลว
และก๊าซชนิดไฟ
เช่น น้ำมันรถยนต์



เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า



สารเคมีและสารเคมีติดไฟง่าย
เช่น ไซยาไนด์



น้ำมันที่ติดไฟยาก
เช่น น้ำมันถ่านโค้



ชนิดผงเคมีแห้ง

A B C

เหมาะกับการดับและอากาศที่พิษอาจทั่วไปได้
ควรใช้บริเวณพื้นที่โล่ง

ที่ห้าม



ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

B C

เหมาะสำหรับห้องไฟฟ้า พื้นที่ที่ต่อจากอาคารขนาดใหญ่
ไม่ควรใช้บริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท เพราะอาจทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต



ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

A B C

ไม่ทิ้งคราบบนอุปกรณ์
เหมาะกับการดับไฟในห้องไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน



ชนิดเคมีสูตรน้ำ

A B C D

ดับไฟได้ทุกประเภท
รวมถึงไฟจากน้ำมันถ่านโค้ เหมาะกับการดับห้องครัว ร้านอาหาร โรงอาหาร

ที่ห้าม



ชนิดน้ำสะสมแรงดัน

A

ห้ามใช้ดับไฟประเภท B เด็ดขาด เพราะไฟจะยิ่งลาม
ห้ามใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เด็ดขาด เพราะจะทำให้ไฟลุค



ชนิดโฟม

A B

เหมาะกับการพ่นกับน้ำมัน ส่วนน้ำมัน และสารละลายต่างๆ
ห้ามใช้ดับอุปกรณ์ไฟฟ้า เด็ดขาด เพราะจะทำให้ไฟลุค

[illegible][illegible][illegible]